



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság		
	3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379 Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399 E-mail: eszakmagyarorszagizoldhatosag.hu Web: www.emiktf.hu Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000	
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.30-12.00 óra Szerda: 8.30-12.00, 13.00-16.00 óra Péntek: 8.30-12.00 óra Válaszában szíveskedjen a KÖH, KTJ és az iktatószámunkra hivatkozni!		
Ügyiratszám: 16103-21/2014. Ügyintéző: Lakatosné Horváth Nikoletta Hivatkozási szám: Ügyintézőjük:	Tárgy: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (Miskolc) által tervezett Recsk településen 132 kV-os légvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása Melléklet:	

H A T Á R O Z A T

- I. Az **ÉMÁSZ Hálózati Kft.** (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.; KÜJ: 101999991) megbízásából a **Line Terv Mérnöki Iroda Kft.** (1143 Budapest, Utász u. 9.) által benyújtott, Recsk településen 132 kV-os légvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott

előzetes vizsgálati eljárást

lezárom,

és egyidejűleg

megállapítom,

hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

- II. Tájékoztatom, hogy a 132 kV-os légvezeték létesítéséhez a Felügyelőség hatáskörébe tartozó egyéb engedély beszerzése nem szükséges.

III.

- a) A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Eger) HER/058/01526-2/2014. számon közegészségügyi szempontból szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.
- b) A Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (Eger) HEF/NTI/1876-2/2014. számon talajvédelmi szempontból szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.
- c) A Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (Eger) HEG/EI/9392-3/2014. számon szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.
- d) A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Földhivatala (Eger) 10.324/2014. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.
- e) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság (Miskolc) 1308-2/2014/VH. számon szakhatósági hozzájárulását előírásokkal megadta.

- IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem írom elő:

A tervezett létesítmény főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

A beruházás engedélyese:

ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.)

A létesítmény célja:

Recsk településen a meglévő Detk-Nagybátony I-II. 132 kV-os távvezeték 68-69. számú oszlopközébe építendő új leágazó oszlopról induló, a II. rendszerre csatlakozó kettős „T” leágazás építésével, új kétrendszerű 132 kV-os szabadvezeték létesítése tervezett.

A nyomvonal jellemzői:

Új szabadvezeték nyomvonal hossza: 825,3 méter

A létesíteni tervezett légvezeték nyomvonala által érintett ingatlanok:

Recsk 035, 023/52, 034, 031/2, 031/5, 031/6, 031/7, 031/11, 040, 050, 031/8, 031/9, 032, 029, 030, 028/3, 028/2, 027, 023/4, 023/51, 1409, 1403/4 hrsz.-ú területek.

Az érintett ingatlanok művelési ág szerinti besorolása: kivett közút, erdő, kivett üzemi terület, kivett saját használatú út, szántó, Tarna folyó, rét, árok épület, lakóház, udvar, legelő, transzformátor ház.

A munkálatok megkezdésének várható időpontja: 2015. I. negyedév

A tervezett hálózatépítés időtartama: kb. 3 hónap.

- V. A határozat alapjául szolgáló előzetes vizsgálati dokumentációt a Line Terv Mérnöki Iroda Kft. (1143 Budapest, Utász u. 9.) készítette 2014. szeptember hónapban, valamint a dokumentáció kiegészítéseit 2014. november hónapban.
- VI. a.) Jelen határozat **a jogerőre emelkedéstől számított 2 évig** érvényes.
b.) A határozat építésre nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít.
c.) Jelen határozat alapján kizárólag a IV. pontban meghatározott létesítmény engedélyezése kezdeményezhető, ettől eltérően megvalósuló létesítményre a határozat nem vonatkozik, így az nem engedélyezhető, nem kivitelezhető.
- VII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti Recsk Önkormányzat Jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 15 napon belül gondoskodik Recsk községben a határozat teljes szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzététel eredményéről a Felügyelőséget a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni kell.
- VIII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az ÉMÁSZ Hálózati Kft-t terheli, és általa befizetésre került.
- IX. A határozat ellen - a kézhezvételtől számított 15 napon belül – az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) címzett, de a Felügyelőséghez 7 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.
A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja 125 000,- Ft, melyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10027006-01711868-00000000 számú számlájára kell befizetni.

- X. Fellebbezés hiányában jelen határozatom a kézhezvételtől számított 16. napon – külön értesítés nélkül – jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.) megbízásából eljáró Line Terv Mérnöki Iroda Kft. (1143 Budapest, Utász u. 9.) a Felügyelőségen 2014. október 3-án iktatott kérelmében Recsk településen 132 kV-os légvezeték létesítése tárgyában előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett.

Kérelméhez csatolta a saját maga által 2014. szeptember hónapban készített előzetes vizsgálati dokumentációt két nyomtatott példányban és egy példány elektronikus adathordozón.

A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban „R”) 3. számú melléklet 76. pontja hatálya alá tartozik (Villamos légvezeték 20 kV-tól), és a Felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

Az engedélyes a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet I/49. pontja szerinti 250 000,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A kérelmet megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy azt a meghatalmazott Line Terv Mérnöki Iroda Kft. hiányosan nyújtotta be, ezért 16103-2/2014. számú, 2014. október 16-án kiadmányozott végzésemben formai felhívásra szólítottam fel.

A kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2014. november 6-án benyújtott iratokkal maradéktalanul teljesítette.

Az eljárás során 16103-6/2014. – 16103-11/2014. számokon megkértem az ügyben érintett szakhatóságok állásfoglalását. A megkeresett szakhatóságok az alábbi állásfoglalást adták:

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (Eger)
HER/058/01526-2/2014. számon közegészségügyi szempontból szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírásokkal megadta:

1. Az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védősávján belül szennyezést okozó tárgyat, anyagot, valamint olyan műtárgyat elhelyezni, mely a vezetéket rongálhatná, tilos!
2. A létesítés során az elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeit figyelembe kell venni.
3. Az építési munkálatok alkalmával a területen keletkező települési hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról és a veszélyes hulladékok gyűjtéséről, ártalmatlanításáról gondoskodni kell.

Indokolásában a következőket adta elő:

A tervezett tevékenység célja villamos energia ellátás biztosítása új kétrendszerű 132 kV-os 1063 méter hosszú szabad légvezeték létesítésével.

A tervezett beruházás környezetre gyakorolt hatása véleménye szerint kikötései megtartása mellett közegészségügyi szempontból nem jelentős.

Fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulását közegészségügyi szempontból feltételekkel megadta.

A Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (Eger) HEF/NTI/1876-2/2014. számon talajvédelmi szempontból szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírásokkal megadta:

1. A beruházás megvalósítása során a beruházó köteles gondoskodni a talaj felső humuszos termőrétegének megmentéséről és hasznosításáról.
2. A kivitelezést úgy kell megvalósítani, hogy a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
3. Biztosítani kell, hogy a beruházással érintett területről a környező termőföldekre ne kerülhessen azok minőségét rontó talajidegen anyag. Termőföldön hulladékot lerakni, tárolni tilos.

Szakhatósági állásfoglalásában megállapította, hogy a tervezett beruházás talajvédelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem jár.

Indokolásában előadta, hogy szakhatósági állásfoglalását a fenti előírásokkal adta meg, mivel az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett beruházás munkálatai termőföldre hatást gyakorolhatnak.

A Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (Eger) HEG/EI/9392-3/2014. számon a szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta.

Szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

A Detk-Nagybátony 132 kV-os távvezeték 68-69. sz. oszlopközéből T-Recsk 132 kV-os leágazás kiépítése a Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága illetékességi területén, erdő és az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületeket (Recsk 035, Recsk 028/2, Recsk 050, Recsk 032, Recsk 034 hrsz-ek) is érint.

A tervezett beruházással kapcsolatban az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvénynek az erdőterület igénybevételre, valamint a fakitermelés szabályaira vonatkozó előírásainak betartása esetén kizáró ok az erdészeti hatóság részéről nem merült fel.

A tervezett munkálatoknak az igénybevétellel nem érintett erdőterületekre gyakorolt hatásának további vizsgálatát nem tartja indokoltnak.

Indokolásában az eljárás során megállapította, hogy a Detk-Nagybátony 132 kV-os távvezeték 68-69. sz. oszlopközéből T-Recsk 132 kV-os leágazás kiépítése által érintett területeken, az erdőről, az erdővédelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) hatálya alá tartozó, és az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott terület (Recsk 40C, 40D, 40E, 40H, 40NY1, 40NY2) is található.

Az erdő igénybevételének szabályairól az Evt. a 77. - 83. paragrafusaiban rendelkezik. A fakitermelés szabályait az Evt 70. § írja le.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság (Miskolc) 1308-2/2014/VH. számon szakhatósági állásfoglalását az alábbi előírással megadta:

1. Az építés során a környezetben csak a szükséges mértékű beavatkozás végezhető, a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyező anyag nem kerülhet.
2. A kivitelezéshez olyan technológiákat kell alkalmazni, amelyek egyértelműen kizárják a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének lehetőségét.
3. Biztosítani kell a vizek károkozás mentes elvezetését.
4. Biztosítani kell, hogy az árkok átfolyási keresztmetszete ne csökkenjen.
5. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet parti sávra vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani.

6. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglaltakat be kell tartani.

Indokolásában a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiakat állapította meg:

Hatóságuk nyilvántartása szerint a tervezési terület nagyvízi medret és hidrogeológiai védőidomot nem érint.

A tervezett létesítmény építése, üzemeltetése majd valamikori felhagyása nem jár vízhasználat, szennyvízkezeléssel, illetve más vízszennyező hatásokkal.

Fentiek alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. számú melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdésekben az előírásait megtette:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet alapján.

A tervezett létesítmény előírásai betartásával vízgazdálkodási, vízvédelmi érdeket nem sért.

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (Eger) HE-02D/EH/1627-2/2014. számú 2014. november 26-i keltezésű végzésében szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette.

Indokolásában előadta, hogy hatósága, mint szakhatóság a megkeresés szerinti ügyben a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerint nem rendelkezik hatáskörrel, tekintettel arra, hogy az engedélyezés tárgyát képező ingatlan régészeti lelőhelyet, régészeti védőövezetet, valamint műemléki területet nem érint.

A Ket. 45/A. § (3) bekezdése kimondja: ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást.

A „R” 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati dokumentációt és a közleményt 16103-12/2014. számon megküldtem a telepítés helye szerinti Recsk Önkormányzat Jegyzőjének, közhírré tételre, illetőleg az eljárás megindítását követően a „R” 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a Felügyelőség ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint a Felügyelőség honlapján, továbbá a www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szerepelő társadalmi szervezeteket a 187/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet szerint eljárva, a hirdetmény elektronikus úton történő megküldésével értesítettem.

Recski Közös Önkormányzati Hivatal Főjegyzője 2228-6/2014. számú iratában tájékoztatott, hogy a közlemény a Recski Közös Önkormányzati Hivatal (3245 Recsk, Kossuth út 165.) hirdetőtábláján és a település honlapján (www.recsk.hu) 2014. november 17-én elhelyezésre került. A dokumentáció hivataluk 4-es irodájában volt megtekinthető.

A közlemény megjelenését követően a Felügyelőségre észrevétel nem érkezett a nyilvánosság részéről.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt az alábbiak figyelembevételével elfogadtam:

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítői rendelkeznek az előzetes vizsgálati dokumentáció részszakterületeire vonatkozó szakértői jogosultsággal.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé a településrendezési tervek vagy településrendezési eszközök módosítását.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció a kiegészítésével együtt kielégíti a „R” 4. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeket. A tervezett létesítmény megvalósításának engedélyezését kizáró okról nincs tudomásom.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatkor megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé.

A döntésemnél figyelembe vettem a „R” 5. számú mellékletében felsorolt szempontokat, amelyek alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A beruházás nem érint sem országos jelentőségű védett természeti, sem Natura 2000 területet. A vonatkozó 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez tartozó VITUKI által összeállított szennyeződés érzékenységi térkép alapján a munkálatokkal érintett terület „érzékeny” minősítésű.

A munkálatokból származtatható talajkárosodás, talajszennyezés kockázata elenyésző, valamint jelentős hulladékmennyiség keletkezésével sem kell számolni.

A létesítmény üzemeltetése során szennyező hatás fellépésével nem kell számolni.

A szabadvezeték megvalósulása után, annak folyamatos üzemmenete nem terheli a környezeti levegőt, a környezetében határérték feletti zajterhelést nem okoz.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció, annak kiegészítése, valamint a szakhatósági állásfoglalás figyelembevételével a Recsk településen tervezett 132 kV-os légvezeték létesítéséhez további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető.

A határozatot a 1995. évi LIII. törvény 67. §, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bek. ac) pontja alapján, a 481/2013. (XII. 17.) Korm. rend. 8. § (2) bekezdésében és a 18. § (2) bekezdésében, valamint az 1. sz. melléklet IV/8. pontjában biztosított jogkörömben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) és 72. § (1) bekezdése szerint eljárva hoztam meg.

A határozat érvényességi idejeként megállapított 2 év a határozat IV. 1. pontjában bemutatott építési munkálatok elvégzésére vonatkozik, az üzemeltetésre nem.

A határozat Jegyző részére történő megküldéséről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárás a Ket. 153. § 2. pontja szerinti eljárási költségét (igazgatási szolgáltatási díj összegét) a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I/49. pontja alapján állapítottam meg, viseléséről a Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

A jogorvoslati eljárásról a Ket. 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) első mondata, valamint az (5) bekezdés első mondata figyelembevételével, a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról a mód. 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I/49. pontjának figyelembe vételével a Rendelet 2. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Miskolc, 2014. december 16.



Rónai Kálmánné
igazgató megbízásából:

Bese Barnabás
általános igazgatóhelyettes

Kapják:

1. ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 12. + **HK + TV**
2. Line Terv Mérnöki Iroda Kft. (1143 Budapest, Utász u. 9.) + **TV**
3. Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
3300 Eger, Kossuth L. u. 11. + **HK + TV**
4. Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
3300 Eger, Szövetkezet út 6. + **HK + TV**
5. Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Járási Földhivatala
3300 Eger, Barkóczy u. 7. + **HK + TV**
6. Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága
3300 Eger, Szövetkezet út 4. + **HK + TV**
7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettes
Szervezet Területi Vízügyi Hatóság (3530 Miskolc, Dózsa Gy. u. 15.)
8. Recsk Önkormányzat Jegyzője 3245 Recsk, Kossuth L. út 165. + tájékoztató + **TV**
- 9-10. Iratokhoz + előzetes vizsgálati dokumentáció

